

ZERTIFIKAT EIGNUNGSBESTÄTIGUNG

Nr. 20606470

**Dynameco Aerosol Feuerlöschgeneratoren Fa.
Dynamit Nobel Defence GmbH
verwendet im
Brandmelde- und Löschesystem
TMZ 6-A**

**Fa. Egon Harig GmbH
Gewerbering 4
22113 Oststeinbek**

Mit dieser Eignungsbestätigung wird bescheinigt, dass das Aerosol-Brandmelde- und Löschesystem TMZ 6-A der Fa. Egon Harig GmbH unter Berücksichtigung der in der u. g. gutachtlichen Stellungnahme beschriebenen Ausführung in der Lage ist, Brände in Werkzeugmaschinen mit geschlossenen Arbeitsräumen beim Einsatz nichtwassermischbarer Kühlschmierstoffe und nicht brennbarer Werkstoffe in der Entstehungsphase zu löschen.

Die vorliegende Eignungsbestätigung gilt nur in Verbindung mit der Gutachtlichen Stellungnahme 20606470 GS-FS-Hoi/Ze/Lot, ausgestellt von der DMT GmbH & Co. KG – Fachstelle für Brandschutz.

Dortmund, 01. September 2009

**DMT GmbH & Co. KG
Fachstelle für Brandschutz**



Hoischen



Lottermann

